

**UWAGA: ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI z dnia 16.11.2017 r.**

Łódzki Zakład Usług Komunalnych informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem pn. **DOSTAWA KOTŁÓW GAZOWYCH (numer postęp.: 22/2017;** Ogłoszenie BZP nr 615517-N-2017 z dnia 2017-11-15 r.) i otrzymaniem w dniu 16.11.2017 r. pisma od jednego z Wykonawców, o treści jn.:

„W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę kotłów gazowych prosimy o naniesienie zmiany w wymogu dotyczącym poziomu ciśnienia akustycznego w celu umożliwienia porównania parametrów technicznych wszystkich kotłów dopuszczonych do sprzedaży na polskim rynku.

Poziom głośności akustycznej wewnątrz pomieszczeń wyznacza się na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji Unii Europejskiej 811/2103 z dnia 18.02.2013. Wyniki pomiarów są umieszczane na etykiecie ErP kotła. I tylko te dane są porównywalne.

Ponieważ nie ma wymogu wykonywania pomiarów przy obciążeniu częściowym, to wielu producentów urządzeń grzewczych nie wykonuje i nie publikuje takich danych, przez co nie można ich zaoferować, nie spełnią bowiem Państwa wymagań”.

(W załączeniu przykładowa etykieta ERP).

**Uprzejmie informujemy, iż zdanie:**

- Wskazany niski poziom ciśnienia akustycznego (przy obciążeniu częściowym **poniżej 37 dB(A)** ).

zastępuje się zapisem w brzmieniu:

- Poziom głośności akustycznej wewnątrz pomieszczeń wyznaczony na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji Unii Europejskiej 811/2103 z dnia 18.02.2013 winien wynosić **nie więcej niż 48 dB.**

Powyższe ustalenie zostaje wprowadzone w stosownych miejscach w materiałach przetargowych (OPZ i wzór umowy) a informacja zostaje przekazana do wiadomości potencjalnym wykonawcom i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i stronie BIP.

Niniejsze zapytanie nie ma wpływu na zmianę terminu składania ofert, zaś odpowiedź Zamawiającego jest treścią wiążącą.

16.11.2017 r.