

*Załącznik **Nr 1** do SIWZ
(popraw. z dnia 16.11.2017 r.)*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa kotłów gazowych** wraz z elementami systemu powietrzno – spalinowego dedykowanego dla tych kotłów, zgodnie z zestawieniem i zakresem opisanym w pkt. 3.

2. KOD CPV:

Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem CPV:

Przedmiot główny CPV:

44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

Przedmiot dodatkowy:

44621221-4 Części kotłów grzewczych centralnego ogrzewania

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa kotłów gazowych wraz z elementami systemu powietrzno – spalinowego dedykowanego dla tych kotłów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

A. KOTŁY - 18 sztuk.

- wiszący, gazowy kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, o mocy grzewczej 25 kW,
- Przystosowany do spalania gazu ziemnego GZ50/G20,
- Kompletny, przygotowany do podłączenia z wbudowanym przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz płytowym wymiennikiem ciepła do komfortowego podgrzewania wody użytkowej, wyposażony w syfon do odpływu kondensatu,
- Przyłącze spalin/powietrza dolotowego koncentryczne Ø 60/100 mm,
- Wymiary zewnętrzne pozwalające na zamontowanie kotła w każdym pomieszczeniu oraz jego dopasowanie do ciągu mebli kuchennych lub wnęki,
- Poziom głośności akustycznej wewnątrz pomieszczeń wyznaczony na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji Unii Europejskiej 811/2103 z dnia 18.02.2013 winien wynosić **nie więcej niż 48 dB.**

B. ELEMENTY SYSTEMU POWIETRZNO – SPALINOWEGO DEDYKOWANEGO DLA W/WYM. KOTŁÓW.

- zestaw bazowy w szacht spalin/powietrza dolotowego Ø 60/100 mm - 18 szt.,

- rura spalin Ø 60 mm L= 1000 mm - 78 szt.,
- rura spalin Ø 60 mm L= 500 mm - 13 szt.,
- rura spalin Ø 60 mm L= 250 mm - 13 szt.,
- element dystansowy Ø 60 mm - 44 szt.
- rura spalin/powietrza dolotowego Ø 60 /100 mm L = 1000 mm - 2 szt.,
- kolano spalin/powietrza dolotowego Ø 60 /100 mm, kąt 90⁰ - 2 szt.,

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

- materiał fabrycznie nowy, bez wad i uszkodzeń,
- gatunek I,
- konieczność posiadania (i przedłożenia na wezwanie Zamawiającego) deklaracji, atestów i certyfikatów na materiały objęte przedmiotem zamówienia,

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania adresu autoryzowanego serwisu producenta zaoferowanych kotłów, który dokona przeglądu zerowego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. MIEJSCE DOSTAWY ASORTYMENTU:

zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego:
magazyn ŁZUK w Łodzi przy ul. Nowe Sady 19

7. **TERMIN DOSTAWY:** od momentu podpisania umowy **do 22.12.2017 r.**
(uwaga: dostawa w dni robocze w godz. 8:00 – 12:00)

8. GWARANCJA:

Na wykonaną dostawę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu gwarancję producenta lub gwarancję jakości obejmującą okres min. 60 miesięcy* od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Uwaga: Termin gwarancji stanowić będzie kryterium w ocenie ofert (patrz: siwz).

9. INFORMACJE DODATKOWE:

Dostawa materiału związana z realizacją robót na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168 w budynkach frontowym, budynku willi i oficyny.