



UWAGA:  
Podczas montażu licznika ciepła w węźle  
należy zachować odcinki proste równe odpowiednio:  
5xDn przed, 3xDn za licznikiem i 300mm jako długość montażowa licznika

<b>ITECH</b>		<b>PROJEKTOWANIE BUDOWLANE</b> 94-036 Łódź ul. Wioślarska 8, lokal nr 16 tel. kom. 602-57-58-85 e-mail: info@itech.net.pl	
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY		DATA: styczeń 2020	
NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY WĘZŁA CIEPŁEGO CO + CWU		<b>RYS. 1</b>	
Łódź, ul. Piłsudskiego 154		SKALA:	
TYTUŁ: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA		PODPIS:	
PROJEKTANT: dr inż. Tomasz Jerominko LOD/0053/POOS/03 w specjalności instalacyjnej		DATA:	