








## Oznaczenia

-  CENTRALKA ODDYMIANIA MCR 9705-8A
-  PRZYCIŚK ALARMOWY TYP RGO-1
-  OPTYCZNA CZUJKA DYMU
-  SIŁOWNIK OKNA/KLAPY ODDYMIAJĄCEJ

SCHEMAT DOTYCZY WSZYSTKICH KŁATEK SCHODOWYCH

<p>Investor Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź</p> <p>Obiekt Remont i przebudowa budynku administracyjnego przeznaczonego na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi 97-570 ŁÓDŹ, UL. TUWIMA 36 DZ.NR. 178 / 1 ; obręb S-6</p>	<p>Projektant Generalny:  PRACOWNIA PROJEKTOWA DOROTY WOKROSIŃSKIEJ ul. Korotyńskiego 23 lok. 10 03-475 Warszawa tel.: 502 655 057 www.emigarchitekci.pl</p>	<p>Projektował mgr inż. Jarosław Byszewski nr upr. MAZ/0137/PW/OE/05 specjalność inst. elektryczne</p> <p>Sprawdziła mgr inż. Anna Nowogórska nr upr. Wa-378/02 specjalność inst. elektryczne</p> <p>Podpis </p> <p>Podpis </p>	<p>Stadium PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Branża Instalacje Elektryczne Przedmiot rysunku SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA</p>	<p>Skala: Rysunek nr. PW-TT-S2 Data: 30.04.2017</p> <p>strona</p>
---	---	---	--	---