

Legenda:

- CSP — Centrala systemu sygnalizacji pożaru
- Adresowalna wielosensorowa czujka dymu DOT z izolatorem zwarć + gniazdo G40
- Adresowalna optyczna czujka dymu DUR z izolatorem zwarć + gniazdo G40 +wskaźnik zadziałania WZ-31 czujka montowana w przestrzeni między-strapowej
- Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy RCP
- Przycisk oddymiający
- Słownik drzwi
- Zasilacz pożarowy
- Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL- 4001
- Adresowalny element kontrolno sterujący EKS-4001
- Adresowalny wielowyjściowy element sterujący EWS-4001
- Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm
- Przewód HDGs3x1mm2
- Centralka odymiająca
- Klapa dymowa

Uwaga :

1/ Dokładne rozmieszczenie elementów należy ustalć w czasie realizacji tematu po ostatecznym uzgodnieniu aran¿acji .

2/ Rozmieszczenie i ilość elementów kontrolno-sterujących dostosować do aktualnegorozmieszczenia i ilości klap odcinającycj p.poż i central wentylacji użytkowej .

Podobnie postąpić w przypadku zasilaczy pozarowych

RONTON BIR "RONTON" Sp. z o.o. ul. Nawrocka 2/31 91-496 Łódź, tel. 42 638 2766 tel.kom.0 601 689 441 email: Ronton@Ronton.org.pl	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. TUWIMA 36 W ŁODZI NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU W ŁODZI adres inwestycji: 97-570 Łódź, ul. Tuwima 36		
	rysunek: Instalacja p-poż i oddymiania RZUT PIWNICY		nr uprawnień LOD/0907/POOE/10
	autor:	mgr inż. Krzysztof Surkont	podpis 11.2
			skala 1:100
			nr rys. P-;